


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1328/20-5-25009	2025.2.6	本次共检绝缘手套20只，20只绝缘手套合格。	
2	GX-B1328/20-5-25010	2025.2.6	本次共检绝缘靴20只，20只绝缘靴合格。	
3	GX-B1312/20-5-25003	2025.2.7	所检项目合格	

4	GX-B1321/20-5-25003~25006	2025. 2. 7	所检项目合格	
5	GX-B1495/20-5-25011~25012	2025. 2. 6	所检项目合格	
6	GX-B1404/20-5-25001	2025. 2. 7	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	

7	GX-B1404/20-5-25002	2025. 2. 7	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
8	GX-B1404/20-5-25003	2025. 2. 7	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
9	GX-B1404/20-5-25004	2025. 2. 7	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

10	GX-B1404/20-5-25005	2025. 2. 7	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
11	GX-B1404/20-5-25006	2025. 2. 7	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
12	GX-B1404/20-5-25007	2025. 2. 7	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	

13	GX-B1404/20-5-25008	2025. 2. 7	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
14	GX-B1328/20-5-25011	2025. 2. 10	本次共检绝缘手套16只, 16只绝缘手套合格。	
15	GX-B1328/20-5-25012	2025. 2. 10	本次共检绝缘手套16只, 16只绝缘手套合格。	