

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
75	GX-B1305/21-1-25002	2025. 2. 28	综合判定：合格	
76	GX-B1359/21-1-25001~25015	2025. 2. 28	<p>本次共检矿用隔爆型 照明信号综合保护装置 15台, 15台所检项目 合格</p>	

77	GX-B1404/20-1-25001	2025. 2. 28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求	 <p>2025/1/18</p>
78	GX-B1404/20-1-25002	2025. 2. 28	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求	 <p>2025/1/18</p>